

Stare Kurowo, dnia 02 grudnia 2013 roku

RI 271.4.2013.ABie

Dotyczy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:

**„BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
TOWARZYSZĄCĄ Z PRZEZNACZENIEM DLA GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ”**

W związku z zapytaniami wykonawcy biorącego udział w toczącym się postępowaniu o zamówienie publiczne, które wpłynęły w dniu 28.11.2013 r., po konsultacji z jednostką projektową udzielamy następujących odpowiedzi na zapytania złożone w sprawie treści SIWZ:

Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie parametrów materiałów (podanie typu, rodzaju) dla następujących pozycji przedmiaru robót:

1. Brania elektryczna:

Pozycja nr 8 - „Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach”, 1 kpl.

Pozycja nr 13 - „Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych brzożo-, strugo-odpornych, przykręcanych, końcowych”, 2 szt.

Pozycja nr 22 - „Przew. kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekr. żył Cu-6/Al-12 mm²) układane w gotowych korytkach I na drabinkach bez mocowania”, 116.00 m

Pozycja nr 25- „Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm² wciągano do rur”, 65.00 m

Pozycja nr 28 - „Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekątnikowych i nastawczych o masie do 150 kg”, 1.00 szt.

Pozycja nr 34 - „Montaż aparatury pozostałej” (jakiej?), 19 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Pozycja 8 - Skrzynka z tworzywa.

Pozycja 13 - Oprawy halogenowe z wyłącznikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu z żarówką halogenową o mocy 300 W

Pozycja 22 -

- Przewód YDY 3 x 1mm² : 35m
- Przewód YDY 3 x 2,5mm²: 10m
- Przewód LiYCY 4 x 0,75mm²: 6m
- Przewód OMY 3 x 0,75 mm²: 10m
- Przewód LgY 1 x 6mm²: 10 m
- Przewód 7Y 1 x 2,5mm²: 8m
- Przewód YDY 4 x 1,5 mm²: 10 m
- Przewód YDY 4 x 2,5 mm²: 10m
- Przewód YDY 4 x 1 mm²: 5 m
- Przewód LiYY 18 x 0,75mm²: 12 m



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Lubuskie
Warte zachodu



Pozycja 25 – Przewody OMY 2x0,75mm².

Pozycja 28 – Szafa o wymiarach 2000 x 1200 x 400

Pozycja 34 – Urządzenia systemu sterowania pompami:

- Wyłącznik instalacyjny C60N 3p 40 A: 1 szt.
- Wyłącznik instalacyjny C60N 1p C16: 1 szt.
- Wyłącznik instalacyjny C60N 1 p B10: 3 szt.
- Wyłącznik silnikowy GV2: 3 szt.
- Wyłącznik instalacyjny C60 1p C4: 2 szt.
- Wyłącznik instalacyjny C60N 1p B6: 2 szt.
- Wyłącznik instalacyjny 3 p B16: 3 szt.
- Wyłącznik różnicoprądowy B10 1f: 2 szt.
- Wyłącznik silnikowy 6,3-10A: 1 szt.
- Wyłącznik silnikowy 2,5-4A: 1 szt.

Pytanie nr 2

Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Nie, ze względu na ryczałtowy sposób rozliczenia Zamawiający nie wymaga złączenia kosztorysu ofertowego. Do oferty mają być dołączone załączniki wymienione w SIWZ.

Wójt Gminy Stare Kurowo
(-) Wiesław Własak