



116	Scena
51,90m <sup>2</sup>	deski

+20°C  
4500

±0,62

115	Sala
195,24m <sup>2</sup>	pl. gresowe

+20°C  
19500W

±0,28

**UWAGA:**  
Istniejącą instalację grzejnikową sali oraz szatni należy usunąć w sposób nie zakłócający działania pozostałej części instalacji.

Istniejący pion zasilający  
Istn. grzejniki DN60/40 L=2,7m  
Wykonać w bruzdzie.

+20°C  
850W

111	Szatnia
10,66m <sup>2</sup>	pl. gresowe

**LEGENDA:**  
--- Przewody PEX/Al/PEX  
(zasilanie + powrót)

		<b>USŁUGI PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE</b> 66-530 Drezdenko, ul. Nowogrodzka 5	
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie Lokalizacja: Stare Kurowo, Żymierskiego 8 dż. nr 707 Inwestor: Gmina Stare Kurowo			
<b>Rzut parteru, instalacja c.o.</b>		Skala <b>1:50</b>	Rys. nr <b>S2</b>
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektował	mgr inż. Andrzej Biernacki	39/85/GW	
Opracował:	inż. Krzysztof Koplec		Stadium PB
Opracował:	inż. Marcin Mierzejewski		Data 08.10.15