

Stare Kurowo, dnia 15.03.2019 r.

RI.271.1.2019.ABie

## Wyjaśnienie treści SIWZ

**Dotyczy zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.:**

**„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Kurowie. Postępowanie 5”**

W dniu 13.03.2019 r. do siedziby Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy dotyczące treści SIWZ. Zamawiający udziela poniżej następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1**

Z dokumentacji projektowej. SIWZ oraz z wykazu urządzeń przewidzianych do realizacji zamówienia nie wynika czy napowietrzanie reaktorów biologicznych odbywać się będzie z istniejących dmuchaw napowietrzających czy nowo zakupionych? Zgodnie z zapisami w dokumentacji branży elektrycznej przewiduje się w obiekcie nr 8 zabudowę szafy falowników zasilania dmuchaw (3 falowniki dla 3 dmuchaw po 7,5 kW). Kierując się tymi zapisami wywnioskować można, że napowietrzanie reaktorów odbywać się będzie z istniejących dmuchaw napowietrzających. Prosimy o sprecyzowanie tej informacji oraz o określenie parametrów technicznych dmuchaw [ moc, spręż, wydajność, prąd, itp,].

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Po konsultacji z jednostką projektową, informujemy, iż napowietrzanie reaktorów biologicznych odbywać się będzie z istniejących dmuchaw napowietrzających 3 szt. o mocy po 7,5 kW.

Z up. W Ó J T A  
*Marion Kunkowski*  
SEKRETARZ GMINY