



PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
Sp. z o.o. 66-540 STARE KUROWO
ul. Kościuszki 79a

Krzysztof Ozga - Projektowanie

ul. Budowlanych 10/9

66-405 Gorzów Wlkp.

Nasz znak: WK/14/2016

Stare Kurowo 2016-05-10

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

W odpowiedzi na Pana wniosek podajemy następujące warunki techniczne do wykonania dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej Nowe Kurowo – Smolarz.

1. Włączenie do istniejącego wodociągu PE 90 należy zaprojektować w obszarze zaznaczonym na mapie sytuacyjno-wysokościowej.
2. Ciśnienie dyspozycyjne w sieci: 2 – 4 Bar.
3. Wskazania dotyczące projektowanej sieci.
 - rury PE 100 SDR 17 PN 10, zgrzewane doczołowo,
 - armatura zaporowa i p.poż. żeliwo sferoidalne (hydranty podziemne),
4. Zwracam uwagę na zabezpieczenie przepompowni strefowej przed działaniem niskich temperatur, wyposażenie w oświetlenie oraz zabezpieczenie układu pompowego przed suchobiegiem (montaż czujnika obecności wody w kolektorze ssawnym).
5. Po wykonaniu, dokumentację proszę uzgodnić z PGKiM Sp. z o.o. w Starym Kurowie.

Z poważaniem

PREZES

inż. Rafał Rokoszowicz