

Stare Kurowo, dnia 16.03.2021 r.

RI.271.1.1.2021.ŁWęg

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w zakresie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku Klubu Dziecięcego w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”

Informuję, iż w dniu 15.03.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania prosimy o wyjaśnienie:

W załączonym do dokumentów przetargowych dla ww. zadania przyjęto zastosowanie rolet elektrycznych dla zaprojektowanej stolarki okiennej, natomiast brak jest jakiegokolwiek zasilania elektrycznego dla ww. elementów, brak projektów elektrycznego zasilania i sterowania roletami. Brak zabezpieczeń do powyższej instalacji w rozdzielni. Prosimy o uzupełnienie instalacji elektrycznej o zasilanie do rolet i tym samym uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie posiada projektu uszczegółwiającego podłączenie rolet do instalacji elektrycznej. Zakres zamówienia obejmuje m.in. dostawę i montaż rolet elektrycznych wraz z podłączeniem do instalacji elektrycznej. W związku z powyższym oraz mając na uwadze charakter wynagrodzenia ryczałtowego, a także fakt, iż przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy przy określeniu ilości i rodzaju robót, wycena robót powinna nastąpić w sposób kompletny tj. z uwzględnieniem wszystkich aspektów ich wykonania, bazując na przekazanej dokumentacji, wiedzy technicznej, obowiązujących przepisach. Ich realizacja musi gwarantować uzyskanie przez Wykonawcę decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku oraz prawidłowe działanie wszystkich elementów budynku.