



Stare Kurowo, dnia 13.12.2012 r.

Znak: RI.271.3.2012.ABIe

Odpowiedź na zapytanie wykonawcy

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zadanie pn.: **„BUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W PŁAWINIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ”.**

W związku z zapytaniami do treści SIWZ udzielamy odpowiedzi na poniższe pytania:

Pytanie 1:

Proszę o podanie jaka farbą malować ściany i sufity – wg przedmiaru emulsyjna, wg opisu technicznego akrylowa

Odpowiedź na pytanie 1:

Do malowania ścian i sufitów należy użyć farb zgodnie z opisem tj. akrylowych.

Pytanie 2:

Proszę o podanie jaka blachą pokryć dach – wg przedmiaru blacha dachówkopodobna, wg projektu blacha trapezowa, rynny i rury spustowe mają być z blachy ocynkowanej czy tytanowej (cynkowej nie ma)

Odpowiedź na pytanie 2:

Do krycia dachu należy użyć blachy dachówkopodobnej w kolorze ciemny brąz RAL: 8017. Rynny i rury spustowe blacha ocynkowana.

Pytanie 3:

Podano nazwę utwardzonej posadzki w garaży firmy SIKA, bez opisanie parametrów technicznych, podano nazwę bram garażowych firmę CRAWFORD typ 342, bez opisanie parametrów technicznych, podano nazwę bramy ogrodzeniowej BEKART typ robusta, bez opisywania parametrów technicznych – rozumiem, że można zastosować materiały innych producentów oraz, że Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający w rozdziale IV SIWZ pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” opisując poszczególne elementy zamówienia, w których występują nazwy producentów lub technologii opatrzył je zapisem „lub równoważne”. Ponadto Zamawiający w tym samym rozdziale wprowadził następującą uwagę, cyt.: **„Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji technicznej i przetargowej, będących produktami tożsamymi w kontekście obowiązującego standardu dla produktów wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się również urządzenia i materiały o parametrach lepszych od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne).”**

Sekretarz Gminy
(-) Marian Konkowski