

Stare Kurowo, dnia 21.02.2023 r.

RI.7013.7.1.2023.ŁWęg

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w zakresie zamówienia „Dostawa i montaż lamp solarnych na potrzeby Gminy Stare Kurowo”

Informuję, iż w dniu 20.02.2023 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zastosowanie oprawy LED o mocy 20W która będzie miała 3 800 lumenów zgodnie z wymaganiami czyli będzie świeciła tak samo jak oprawa o mocy 30W.

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprawy LED o mocy 20W, pod warunkiem że ilość światła emitowanego przez lampę będzie wynosiła, nie mniej niż 3 800 lumenów.