RZUT DACHU
SKALA 1:100
- INSTALACJA WENTYLACJI -

Panel fotowoltaiczny o mocy 330 Wp
o wymiarze 1693x1016 mm, waga 23 kg

Panel fotowoltaiczny o mocy 338 Wp
o wymiarze 1690x1016 mm, waga 23 kg

Nasada dachowa, wentylacyjna, hybrydowa:
- średnica: 200 mm
- maksymalna wydajność: 373 m3/h
- maksymalne podciśnienie: 8 Pa
- zakres prędkości obrotowej: 90-270 obr./min
- napięcie zasilania: 24 V DC
- moc znamionowa przy maksymalnej wydajności: 6,8 W
- prąd maksymalny: 360 mA
- temperatura otoczenia: -20 - +60 °C
- układ obrotowy: łożyska toczne

Nasada dachowa, wentylacyjna, hybrydowa:
- średnica: 150 mm
- maksymalna wydajność: 197 m3/h
- maksymalne podciśnienie: 6 Pa
- zakres prędkości obrotowej: 90-300 obr./min
- napięcie zasilania: 24 V DC
- moc znamionowa przy maksymalnej wydajności: 3,9 W
- prąd maksymalny: 360 mA
- temperatura otoczenia: -20 - +60 °C
- układ obrotowy: łożyska toczne

Nasada dachowa, wentylacyjna, hybrydowa:
- średnica: 200 mm
- maksymalna wydajność: 373 m3/h
- maksymalne podciśnienie: 8 Pa
- zakres prędkości obrotowej: 90-270 obr./min
- napięcie zasilania: 24 V DC
- moc znamionowa przy maksymalnej wydajności: 6,8 W
- prąd maksymalny: 360 mA
- temperatura otoczenia: -20 - +60 °C
- układ obrotowy: łożyska toczne

Nasada dachowa, wentylacyjna, hybrydowa:
- średnica: 200 mm
- maksymalna wydajność: 373 m3/h
- maksymalne podciśnienie: 8 Pa
- zakres prędkości obrotowej: 90-270 obr./min
- napięcie zasilania: 24 V DC
- moc znamionowa przy maksymalnej wydajności: 3,8 W
- prąd maksymalny: 360 mA
- temperatura otoczenia: -20 - +60 °C
- układ obrotowy: łożyska toczne

Nasada dachowa, wentylacyjna, hybrydowa:
- średnica: 200 mm
- maksymalna wydajność: 373 m3/h
- maksymalne podciśnienie: 8 Pa
- zakres prędkości obrotowej: 90-270 obr./min
- napięcie zasilania: 24 V DC
- moc znamionowa przy maksymalnej wydajności 6,8 W
- prąd maksymalny: 360 mA
- temperatura otoczenia: -20 - +60 °C
- układ obrotowy: łożyska toczne

Nasada dachowa, wentylacyjna, hybrydowa:
- średnica: 200 mm
- maksymalna wydajność: 373 m3/h
- maksymalne podciśnienie: 8 Pa
- zakres prędkości obrotowej: 90-270 obr./min
- napięcie zasilania: 24 V DC
- moc znamionowa przy maksymalnej wydajności: 6,8 W
- prąd maksymalny: 360 mA
- temperatura otoczenia: -20 - +60 °C
- układ obrotowy: łożyska toczne

Nasada dachowa, wentylacyjna, hybrydowa:
- średnica: 200 mm
- maksymalna wydajność: 373 m3/h
- maksymalne podciśnienie: 8 Pa
- zakres prędkości obrotowej: 90-270 obr./min
- napięcie zasilania: 24 V DC
- moc znamionowa przy maksymalnej wydajności: 6,8 W
- prąd maksymalny: 360 mA
- temperatura otoczenia: -20 - +60 °C
- układ obrotowy: łożyska toczne

UWAGA! Wytyczne dla instalacji wentylacji hybrydowej:
1) Co najmniej 2 razy w roku dokonać przeglądu nasad dachowych, oczyszczenia naliców stałych oraz przesmarowanie części obrotowych smarem.
Powyższe czynności musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
2) Stosować systemowe przejścia dachowe jednostpażowe.

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajeńskich
ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

Jednostka projektowa:	ARCHISANIT Wojciech Dymek 66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres prawny: Drezdenko ul. Pierwszej Brygady 16 tel. 723 910 388, e-mail: archisanit@gmail.com, www.archisanit.pl
Temat:	Remont Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie, ul. Kościuszki 98 - projekt zamienny w zakresie instalacyjnym
Inwestor:	Gmina Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo
Lokalizacja:	Jednostka ewid. Stare Kurowo, obr. Stare Kurowo, dz. nr 254
Branża:	Sanitarna
Nr ark.:	**S-11**
Nazwa rysunku:	**Rzut dachu - instalacja wentylacji i PV**
Skala:	**1:100**
Projektował: mgr inż. Wojciech Dymek upr. bud. nr LBS/0068/PWBS/16	Podpis:
Sprawdził: mgr inż. Jakub Mańczyk upr. bud. nr LBS/0010/PWOS/07	Podpis:
Stadium:	F.B.Z.
Data:	04.03.2021 r.

ARCHI SANIT

60