RZUT PODDASZA
SKALA 1:100
- INSTALACJA WENTYLACJI -





LEGENDA:

- przewody zasilające i sterujące typu linka
- elektroniczna szafa zasilająca
- elektroniczny rozdzielacz zasilania

UWAGA! Wytyczne dla instalacji wentylacji hybrydowej
1) Co najmniej 2 razy w roku dokonać przeglądu nasad dachowych, oczyszczenia nalotów stałych oraz przesmarowanie części obrotowych smarem.
Powyższe czynności musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.
2) Stosować systemowe przejścia dachowe jednospadowe.

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajeńskich
ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

Jednostka projektowa:	ARCHISANIT Wojciech Dymek 66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pisowy: Drezdenko ul. Pierwszej Brygady 19 tel. 728 810 389, e-mail: archisanit@gmail.com, www.archisanit.pl	
Temat:	Remont Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie, ul. Kościuszki 6C - projekt zamienny w zakresie instalacyjnym	
Inwestor:	Gmina Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo	
Lokalizacja:	Jednostka ewid. Stare Kurowo, obr. Stare Kurowo, dz. nr 254	
Branża:	Sanitarna	Nr arch.: S-10
Nazwa rysunku:	**Rzut poddasza - instalacja wentylacji**	Skala: 1:100
Projektował: mgr inż. Wojciech Dymek upr. bud. nr LBS/0086/PWBS/15	Podpis:	Stadium: P.B.Z.
Sprawdził: mgr inż. Jakub Mendzij upr. bud. nr LBS/0010/PWOS/07	Podpis:	Data: 04.03.2021 r.

ARCHI SANIT