RZUT PARTERU
SKALA 1:100
- INSTALACJA WENTYLACJI -



LEGENDA:

- N - wentylacja nawiewna grawitacyjna - nawietrzak ścienny Ø150 mm, filtrem oraz stabilizatorem przepływu
- NO - nawiewnik okienny ciśnieniowy o wydajności 30 m3/h
- kratka transferowa w drzwiach, otwory went. lub podcięcie w dolnej części skrzydła drzwiowego o sumarycznym przekroju min. 220 cm²
- wentylacja wywiewna mechaniczna (wentylator łazienkowy)
- WG - projektowana wentylacja wywiewna grawitacyjna
- WH - projektowana wentylacja wywiewna hybrydowa (nasady dachowe)
- R - elektroniczny regulator obrotów nasady wentylacyjnej hybrydowej (poprowadzić przewód 4 x 0,5 mm² linka do nasady dachowej)
- inteligentny sterownik jednostki wentylacyjnej oraz nagrzewnic na sali gimn.

UWAGA! Wytyczne dla instalacji wentylacji:
1) Instalację wentylacji należy co najmniej raz w roku poddać okresowemu przeglądowi oraz czyszczeniu i opcjonalnie dezynfekcji.
2) Filtry sprawdzać i wymieniać co najmniej raz na 3 miesiące
3) Co 3 miesiące kontrolować i czyścić kratki zewnętrzne (czerpnie i wyrzutnie)
4) Co najmniej 2 razy w roku dokonać przeglądu nasad dachowych, oczyszczenia nalotów stałych oraz przesmarowanie części obrotowych smarem.
Powyższe czynności musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Projektowane kanały wentylacyjne w ustępach WC prowadzić pod sufitem i zabudować płytami g-k

UWAGA! Przed podłączeniem projektowanych kanałów do istniejących kominów murowanych sprawdzić kanały, tak aby dla jednego kanału przypadał jeden układ wywiewny. Sprawdzić czy do kanału nie zostało wpięte odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej. W razie konieczności wykonać zmianę lokalizacji kratek went. itp.

Przed rozpoczęciem montażu instalacji wentylacji, należy otworzyć wszystkie kanały murowane i sprawdzić ich stan oraz drożność.

Jednostka projektowa:	ARCHISANIT Wojciech Dymek, 66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pracowni: Drezdenko ul. Pierwszej Brygady 19, tel. 728 910 389, e-mail: archisanit@gmail.com, www.archisanit.pl		
Temat:	Remont Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie, ul. Kościuszki 95 - projekt zamienny w zakresie instalacyjnym		
Inwestor:	Gmina Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo		
Lokalizacja:	Jednostka ewid. Stare Kurowo, obr. Stare Kurowo, dz. nr 254		
Branża:	Sanitarna	Nr ark.:	S-8
Nazwa rysunku:	**Rzut parteru - instalacja wentylacji**	Skala:	1:100
Projektował: mgr inż. Wojciech Dymek, upr. bud. nr LBS/0088/PWBS/16	Podpis:	Stadium:	P.B.Z.
Sprawdził: mgr inż. Jakub Mańdzij, upr. bud. nr LBS/0010/PWOS/07	Podpis:	Data:	04.03.2021 r.