RZUT 1 PIĘTRA
SKALA 1:100
- INSTALACJA WENTYLACJI -





LEGENDA:

- N — wentylacja nawiewna grawitacyjna - nawietrzak ścienny Ø150 mm, filtrem oraz stabilizatorem przepływu
- NO — nawiewnik okienny ciśnieniowy o wydajności 30 m3/h
- kratka transferowa w drzwiach, otwory went. lub podcięcie w dolnej części skrzydła drzwiowego o sumarycznym przekroju min. 220 cm²
- wentylacja wywiewna mechaniczna (wentylator łazienkowy)
- WG — projektowana wentylacja wywiewna grawitacyjna
- WH — projektowana wentylacja wywiewna hybrydowa (nasady dachowe)
- R — elektroniczny regulator obrotów nasady wentylacyjnej hybrydowej (poprowadzić przewód 4 x 0,5 mm² linka do nasady dachowej)

UWAGA! Wytyczne dla instalacji wentylacji:
1) Instalację wentylacji należy co najmniej raz w roku poddać okresowemu przeglądowi oraz czyszczeniu i ogolonalnie dezynfekcji.
2) Filtry sprawdzać i wymieniać co najmniej raz na 3 miesiące
3) Co 3 miesiąca kontrolować i czyścić kratki zewnętrzne (czerpnie i wyrzutnie)
4) Co najmniej 2 razy w roku dokonać przeglądu nasad dachowych, oczyszczenia nalotów stałych oraz przesmarowanie części obrotowych smarem.
Powyższe czynności musi wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Jednostka projektowa:	*ARCHISANIT Wojciech Dymek* 66-530 Drezdenko, ul. Pomorska 1, adres pracowni: Drezdenko ul. Pierwszej Brygady 19 tel. 728 910 389, e-mail: archisanit@gmail.com, www.archisanit.pl		
Temat:	Remont Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie, ul. Kościuszki 95 - projekt zamienny w zakresie instalacyjnym		
Inwestor:	Gmina Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo		
Lokalizacja:	Jednostka ewid. Stare Kurowo, obr. Stare Kurowo, dz. nr 254		
Branża:	Sanitarna	Nr ark.:	S-9
Nazwa rysunku:	**Rzut 1 piętra - instalacja wentylacji**	Skala:	1:100
Projektował: mgr inż. Wojciech Dymek upr. bud. nr LBS/0088/PWBS/16	Podpis:	Stadium:	P.B.Z.
Sprawdził: mgr inż. Jakub Mańdzij upr. bud. nr LBS/0010/PWOS/07	Podpis:	Data:	04.03.2021 r.

ARCHI SANIT