

Stare Kurowo, dnia 24.05.2021 r.

RI.271.3.1.2021.ŁWęg

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w zakresie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 005308F i 005309F w m. Błotnica - Gmina Stare Kurowo”

Informuję, iż w dniu 21.05.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Wykonawca prosi o zmianę wymagań dla mas mineralno-asfaltowych poprzez dostosowanie ich do wymagań dla projektowanej kategorii ruchu KR 2. Wykonawca proponuje zastosowanie wymagań wg WT-2 2014 tabela 15, 16 i 18 dla Ac 11 S 50/70 KR 1-2 oraz WT-2 2014 tabela 10, 11 i 12 dla AC 11 lub 16 W 50/70 KR 1-2

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza stosowanie wymagań.

Pytanie nr 2:

Wykonawca prosi o dopuszczenie do stosowania do AC 11 S KR 1-2 kruszywa drobnego niełamane. Jest to zgodne z najnowszymi wymaganiami WT-1 2014 i pozwoli wykonać warstwę ścieralną o odpowiednich parametrach.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszywa drobnego niełamane.

Pytanie nr 3:

Wykonawca prosi o podanie typu mieszanki na warstwę wiążąco-wyrównawczą. W SST zapisano AC 16 W, a w opisie technicznym jest AC 11 W. Wykonawca prosi o wskazanie jaka mieszanka ma być stosowana.

Odpowiedź nr 3:

AC 16 W

Pytanie nr 4:

Wykonawca prosi o ujednoczenie konstrukcji na całej długości projektowanej drogi i zastosowanie warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej z BA. Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem DZ. U. nr 43 nie przewiduje się pojedynczych warstw asfaltowych na drogach publicznych. Układ dwóch warstw asfaltowych pozwoli na wykonanie konstrukcji nawierzchni, która przeniesie istniejący ruch drogowy w zakładanym czasie eksploatacji.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający nie zmienia zakresu zamówienia w zakresie ujednoczenia konstrukcji drogi.

Pytanie nr 5:

Dotyczy Rozdziału 4. SWZ : Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie Zamawiający przewiduje termin realizacji przedmiotu zamówienia określony datą (30 września 2021 r.). Zgodnie z art. 436 pzp Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Wobec powyższego wnosi o dokonanie stosownej zmiany w zakresie terminu realizacji.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie zmienia terminu realizacji przedmiotu zamówienia określonego datą (30 września 2021 r.). W związku z faktem, że przedmiotowe zamówienie współfinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Zamawiającego obligują zapisy umowy o dofinansowanie, która określa terminy zakończenia i rozliczenia przedmiotowego zadania. Wobec powyższego wskazanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia konkretną datą jest dla Zamawiającego korzystne.

Pytanie nr 6:

Dotyczy Pkt 3 Rozdział 3. SWZ: Zgodnie ze wskazanym zapisem „Szczegółowy zakres robót ujęty został w projektach wykonawczych, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, przedmiarach robót stanowiących oraz TER. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że wynagrodzenie wykonawcy stanowi ryczałt za roboty budowlane, w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji, nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub tabeli elementów scalonych pewnych robót, koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej, nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej”. Wobec brzmienia wskazanego zapisu prosimy o potwierdzenie, że proszę potwierdzić, że wykonawca jest obowiązany wykonać tylko te czynności i roboty budowlane, które wynikają z opisu przedmiotu zamówienia dokonanego przez zamawiającego za pomocą dokumentacji udostępnionej przez zamawiającego. W razie braku potwierdzenia jw. proszę wskazać ustawową podstawę obciążania wykonawcy wykonaniem robót, które nie zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 6:

Kodeks cywilny w przepisach dotyczących umowy o roboty budowlane nie reguluje szczegółowo modelu wynagradzania. Orzecznictwo, w tym Sąd Najwyższy, powszechnie przyjmuje jednak, że do robót budowlanych należy stosować odpowiednio przepisy dotyczące umowy o dzieło, gdzie wynagrodzenie ryczałtowe znajduje wyraźną regulację ustawową (tak np. SN (7) w uchwale z dnia 29 września 2009 roku, III CZP 41/09). Kodeks cywilny, w przepisach o umowie o dzieło, przewiduje regułę niezmienności wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca, przy wynagrodzeniu ryczałtowym, nie może zatem żądać jego podwyższenia, nawet jeżeli w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac. Zasada ta nie obejmuje przypadków, gdy Zamawiający, postępując nierzetelnie, wprowadziłby w błąd Wykonawcę przyjmującego zamówienie uniemożliwiając mu prawidłowe oszacowanie zakresu i niezbędnych kosztów robót. W celu prawidłowego oszacowania przez Wykonawcę zakresu i niezbędnych kosztów robót, Zamawiający przekazał Wykonawcy niezbędne dokumenty.

Pytanie nr 7:

Dotyczy Rozdział 14. SWZ: wobec brzmienia art. 307 ust. 1 pzp zgodnie z którym „Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”, prosimy o zmianę wskazanego zapisu i podanie w dokumentach zamówienia daty związania ofertą.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ.

Pytanie nr 8:

Dotyczy § 1 ust. 13 Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt umowy: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Prosimy również o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił Wykonawcom wszelkie dane dotyczące urządzeń podziemnych i ich lokalizacji, zaś brak jakichkolwiek dokumentów lub danych w tym zakresie bądź ujawnienie się stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiającego dokumentach – w przypadku gdy na skutek takiej sytuacji niezbędne będzie wykonanie robót dodatkowych stanowić będzie podstawę do wydłużenia terminu realizacji oraz zapłaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy – Załącznik nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 9

Dotyczy § 2 ust. 9 Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt umowy: Prosimy o zmianę wskazanego zapisu i oznaczenie terminu wykonania robót zgodnie z art. 436 pzp w myśl, którego Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności planowany termin zakończenia usługi, dostawy lub robót budowlanych, oraz, w razie potrzeby, planowane terminy wykonania poszczególnych części usługi, dostawy lub roboty budowlanej, określone w dniach, tygodniach, miesiącach lub latach, chyba że wskazanie daty wykonania umowy jest uzasadnione obiektywną przyczyną.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie zmienia zapisów w Załączniku nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 10

Dotyczy § 3 ust. 1 pkt 2 Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt umowy: Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Zamawiający spełni obowiązek określony w § 3 ust. 1 pkt 2 Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt umowy ?

Odpowiedź nr 10:

Dostarczenie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę [tj. brakiem sprzeciwu do zgłoszenia robót] i dziennikiem budowy [dokumentem wewnętrznym Zamawiającego] nastąpi w dniu przekazania terenu budowy Wykonawcy.

Pytanie nr 11

Dotyczy § 5 ust. 2 Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt umowy: Zwracamy się z prośbą o możliwość płatności częściowy i wprowadzenia fakturowania częściowego do 90% ceny ofertowej brutto. W przypadku braku fakturowania częściowego Wykonawcy będą zmuszeni do kredytowania wykonanych robót, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie ceny ofertowej . Dlatego też zmiana fakturowania jak wyżej będzie korzystna dla Wykonawcy i Zamawiającego.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie zmienia zapisów w Załączniku nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy § 5 ust. 4 i 5 Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt umowy: Prosimy o wyjaśnienie czy w razie braku złożenia przez podwykonawcę albo dalszego podwykonawcę oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie, zamawiający uzna za wystarczające (dla potwierdzenie, że podwykonawca bądź dalszy podwykonawca otrzymał pełne wynagrodzenie) przedstawienie kopii faktur bądź rachunków oraz potwierżeń ich zapłaty przez wykonawcę bądź podwykonawcę?

Odpowiedź nr 12

Tak, Zamawiający uzna za wystarczające (dla potwierdzenie, że podwykonawca bądź dalszy podwykonawca otrzymał pełne wynagrodzenie) przedstawienie kopii faktur bądź rachunków oraz potwierżeń ich zapłaty przez wykonawcę bądź podwykonawcę.

Zamawiający zmienia brzmienie § 5 ust. 5 Załącznika nr 7 do SWZ

Pytanie nr 13

Dotyczy § 16 ust. 1 i 2 Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt umowy: Prosimy o wyjaśnienie czy odwołanie do art. 22 oraz art. 22a pzp to błąd? Prosimy również o potwierdzenie, że w sytuacji gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, jednak nie polega na jego zasobach i na etapie składania ofert nie jest mu jeszcze znana nazwa Podwykonawcy, może jedynie wskazać część zamówienia, którą zamierza powierzyć Podwykonawcy, bez nazwy Podwykonawcy. Brak wskazania w ofercie Wykonawcy nazw tych Podwykonawców nie będzie zatem podstawą do negatywnych konsekwencji wobec Oferenta, w szczególności do odrzucenia jego oferty przez Zamawiającego. Prosimy również o potwierdzenie, że wskazanie w formularz oferty

zakresu/części zamówienia, jaki Wykonawca zamierza powierzyć w ramach podwykonawstwa nie wyklucza zmiany lub poszerzenia tego zakresu na etapie realizacji robót.

Odpowiedź nr 13.

Zamawiający zmienia brzmienie § 16 ust. 1 i 2 Załącznika nr 7 do SWZ. Zamawiający potwierdza, że w sytuacji gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, jednak nie polega na jego zasobach i na etapie składania ofert nie jest mu jeszcze znana nazwa Podwykonawcy, może jedynie wskazać część zamówienia, którą zamierza powierzyć Podwykonawcy, bez nazwy Podwykonawcy.

Pytanie nr 14

Dotyczy § 16 ust. 4 Załącznika nr 7 do SWZ – Projekt umowy: Zwracamy się z prośbą o zmianę wskazanego zapisu, tak aby Zamawiający w ciągu 14 dni miał prawo do złożenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, zamiast 30 dni.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający zmienia brzmienie § 16 ust. 4 Załącznika nr 7 do SWZ, tak aby Zamawiający w ciągu 14 dni miał prawo do złożenia pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, zamiast 30 dni.

Pytanie nr 15

Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 1 lit d Załącznika nr 2 do SWZ – wzór umowy: Prosimy o potwierdzenie, że wskazana kara umowna będzie naliczana za dany przypadek naruszenia.

Odpowiedź nr 15

Kara będzie naliczona za dany przypadek naruszenia. Zamawiający zmienia brzmienie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. d Załącznika nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 16

Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 1 lit h Załącznika nr 2 do SWZ – wzór umowy: Prosimy o potwierdzenie, że wskazana kara umowna będzie naliczana za dany przypadek naruszenia.

Odpowiedź nr 16

Kara będzie naliczona za dany przypadek naruszenia. Zamawiający zmienia brzmienie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. h Załącznika nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 17

Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 1 lit i Załącznika nr 2 do SWZ – wzór umowy: Prosimy o potwierdzenie, że wskazana kara umowna będzie naliczana za dany przypadek naruszenia.

Odpowiedź nr 17

Kara będzie naliczona za dany przypadek naruszenia. Zamawiający zmienia brzmienie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. i Załącznika nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 1 lit j Załącznika nr 2 do SWZ – wzór umowy: Prosimy o potwierdzenie, że wskazana kara umowna będzie naliczana za dany przypadek naruszenia.

Odpowiedź nr 18

Kara będzie naliczona za dany przypadek naruszenia. Zamawiający zmienia brzmienie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. j Załącznika nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 19

Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 1 lit k Załącznika nr 2 do SWZ – wzór umowy: Prosimy o potwierdzenie, że wskazana kara umowna będzie naliczana za dany przypadek naruszenia.

Odpowiedź nr 19

Kara będzie naliczona za dany przypadek naruszenia. Zamawiający zmienia brzmienie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. k Załącznika nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 20

Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 1 lit. c Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt umowy: Prosimy o potwierdzenie, że kara umowna we wskazanym przypadku zastrzeżona jest na wypadek zwłoki Wykonawcy w niedochowaniu terminu wykonania robót określonego w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

Odpowiedź nr 20

Zamawiający potwierdza, że kara umowna we wskazanym przypadku zastrzeżona jest na wypadek zwłoki.

Pytanie nr 21

Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 1 lit. f Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt umowy: Prosimy o zmianę wskazanego zapisu tak, aby kara umowna określona w Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 1 lit. f Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt umowy była naliczana za każdy dzień zwłoki zamiast opóźnienia.

Odpowiedź nr 21

Zamawiający potwierdza, że kara umowna we wskazanym przypadku zastrzeżona jest na wypadek zwłoki. Zamawiający zmienia brzmienie § 17 ust. 1 pkt 1 lit f Załącznika nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 22

Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 1 lit. g Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt umowy: Prosimy o zmianę wskazanego zapisu tak, aby kara umowna określona w Dotyczy § 17 ust. 1 pkt 1 lit. g Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt umowy była naliczana za każdy dzień zwłoki zamiast opóźnienia.

Odpowiedź nr 22

Zamawiający potwierdza, że kara umowna we wskazanym przypadku zastrzeżona jest na wypadek zwłoki. Zamawiający zmienia brzmienie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. g Załącznika nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy § 17 ust. 1 Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt umowy: Prosimy o wyjaśnienie jaki jest limit kar umownych jakich mogą dochodzić strony? Zgodnie z art. 436 pzp Umowa zawiera postanowienia określające w szczególności łączną maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony. Prosimy o określenie maksymalnej łącznej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto.

Odpowiedź nr 23

Zamawiający określa maksymalną łączną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego netto. Zamawiający dodaje w § 17 Załącznika nr 7 do SWZ ust. 4.

Pytanie nr 24

Dotyczy § 19 ust. 2 pkt 6 Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt umowy: Czy zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umownych w zakresie terminu realizacji w przypadku przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Odpowiedź nr 24

Zamawiający nie przewiduje zmiany postanowień umownych w zakresie terminu realizacji w przypadku przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 25

Dotyczy § 19 ust. 3 pkt 1 Załączniku nr 7 do SWZ – Projekt umowy: Prosimy o wyjaśnienie jaka jest minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron w odniesieniu do przewidzianej możliwości ograniczenia zakresu zamówienia? Zgodnie z art. 433 pzp projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron.

Odpowiedź nr 25

Zamawiający zmienia brzmienie § 19 ust. 3 pkt 1 Załącznika nr 7 do SWZ.