

Stare Kurowo, dnia 22.03.2021 r.

RI.271.1.6.2021.ŁWęg

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: odpowiedzi na pytania w zakresie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku Klubu Dziecięcego w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”

Informuję, iż w dniu 22.03.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy, na które udziela się następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Proszę o wyjaśnienia do przetargu: "Budowa budynku Klubu Dziecięcego w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu". Ze względu na rozbieżności między opisem do projektu a schematami technologicznymi kotłowni (str 186 i 187) proszę o informację co należy przyjąć do wyceny:

- jaka moc kotła
- jaka pojemność zasobnika CWU
- czy ująć w wycenie grzałkę elektryczną
- czy nie uwzględniać inst. solarnej

Odpowiedź nr 1:

Należy brać pod uwagę dane ze str. 186 Projektu Budowlanego. Moc kotła – 40 kW; pojemność zasobnika CWU – 300 l; należy ująć w wycenie grzałkę. Instalacja solarna została przekreślona na rysunku S9 i nie jest przedmiotem zamówienia