

Stare Kurowo, dnia 22.03.2021 r.

RI.271.1.7.2021.ŁWęg

**Wykonawcy biorący  
udział w postępowaniu**

**Dotyczy: odpowiedzi na pytania w zakresie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku Klubu Dziecięcego w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”**

Informuję, iż w dniu 22.03.2021 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie Wykonawcy, na które udziela się następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o wyjaśnienia do przetargu: "Budowa budynku Klubu Dziecięcego w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".

Proszę o informację, że zgodnie z rzutem przyziemia z instalacją wod-kan oraz PZT należy wycenić dwa zestawy wodomierzowe? Jeden w studni wodomierzowej (wodomierz DN25, JS 10 i zawór EA), a drugi w budynku WS 2,0 d=20 również z zaworem EA?

**Odpowiedź nr 1:**

Należy wycenić jeden zestaw wodomierzowy umieszczony w studni wodomierzowej SW (wodomierz DN25, JS 10 i zawór EA). Wewnątrz budynku należy dostarczyć i zamontować podlicznika [wodomierz] oraz instalację wody zimnej przeznaczonej do podlewania. Kran należy umieścić w skrzynce rewizyjnej na zewnątrz na elewacji budynku.